

ZK3a nr 144189



UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia podtynkowa, zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 43
4/ W tablicy RG-W wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N; przewód PE uziemić
5/ Główny wyłącznik ppoż. prądu wykonać na bazie wyzwalacza prądu roboczego poprzez automatyczny przełącznik faz PF-431 (z fazą priorytetową)

ISTNIEJĄCE ZASILANIE DO ZK
YAKY 4x120 mm2

Nazwa	Przebudowa zasilania krytej pływalni Manta **44-304 Wodzisław ŚL. Wilchwy**		
Obiekt	**Kryta Pływalnia "Manta" 44-304 Wodzisław ŚL. Wilchwy**		
Inwestor	**Miejski Ośrodek Sportu ul. Bogumińska8, 44-300 Wodzisław**		
Branża	**elektryczne**		
Temat rysunku	SCHEMAT ZASILANIA		
Projektował	**Jerzy Fojcik**	nr upr. **118/90**	podpis
Sprawdził		nr upr.	podpis
		skala **-**	nr rysunku **2**
		data wrzesień 2017	nr akrusza **-**