

Oznaczenie Odejście

Zasil. z złacza ZK WG	Zasilanie sauny nr 1	Zasilanie sauny nr 2	Oświetlenie Tarasu	Oświetlenie Tarasu	Pompa ciepła nr 1	Pompa ciepła nr 2	Zasilanie z RT-Taras Rozdzielnia RF	Zasil. z rozdzielni Inwertery Panele fotowoltaiczne	Szafa_AKPiA

Panele fotowoltaiczne - 40 kW
RF- 20 kW
Pompy ciepła - 28kW
Taras -12,5kW

Zmiana	Data	Nazwa		
3				
2	2017-09-03	Jerzy Fojcik	Data	2017-09-09
1			Wykonał	
			Sprawdził	Jerzy Fojcik

Projekt :

Kryta Pływalnia Manta Wodzisław

RB-Taras

Numer oferty :

Wersja : a

-

TB Taras

Arkusz : 1 / 1