

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 4.

dotyczy :

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” dla budynków:

- budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego i siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8,
- budynku krytej pływalni „Manta” os. 1-Maja 16 w Wodzisławiu Śląskim.

Zadania te realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” w ramach Osi Priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PYTANIE :

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym postępowaniem "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” dla budynków:

- budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego i siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8,
- budynku krytej pływalni „Manta” os. 1-Maja 16 w Wodzisławiu Śląskim." prosimy o przesłanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obu części oraz podanie informacji jakie są moce przyłączeniowe dla budynku MOSIR-u oraz pływalni MANTA.

ODPOWIEDŹ :

Informujemy, iż nie posiadamy Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obu części postępowania, stosowne informacje zawarte są w przedłożonej dokumentacji technicznej.

Moce przyłączeniowe : 104 kW dla budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego i siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8, 70 kW dla budynku krytej pływalni „Manta” os. 1-Maja 16 w Wodzisławiu Śląskim.